СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 02.03 – 13.03.2020 г.

1. ПРОБА: № ЗК–ВД-10/09.03.2020 г.
Води: Питейни - ведомствен водоизточник, вода от чешма на бар плот в смесен магазин за хранителни и нехранителни стоки, землище на с. Брестник, местност „Горна каба”, община „Родопи”.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност/	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	4	6	7
1.	Колиформи	cm^3	ЗК–ВД-10	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22\pm2)^0$ C	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,57±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$		849±15	2000
8.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
9.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: № ЗК–ВД-11/09.03.2020 г.

Води: Питейни - ведомствен водоизточник, вода от чешма в санитарен възел (жени) към магазин за хранителни стоки и ЗОХ, землище на с. Брестник, местност „Османова могила”, община „Родопи”, област Пловдив.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването неопределеност	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	cm^3	ЗК-ВД-11	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22\pm2)^0$ C	CFU/cm^3		87 1,94±0,11 (log 10)	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	Рн		7,70±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Електропроводимост	$Ms\ cm^{-1}$		532±10	2000
8.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
9.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: № ЗК–ВД-12/09.03.2020 г.

Води: Питейни - ведомствен водоизточник, вода от чешма в умивалня към санитарен възел, I ви етаж в административна сграда с. Ягодово, община „Родопи”

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването неопределеност	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	cm^3	ЗК-ВД-12	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22\pm2)^0$ C	CFU/cm^3		19 1,28±0,11 (log 10)	
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,78±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$		481±9	2000
8.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
9.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

4. ПРОБА: № ЗК–ВД-9/04.03.2020 г.
Води: Питейни - ведомствен водоизточник, вода от чешма, с. Костиево, ул. „Пазарджишко шосе” 9-ти км, община Марица.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност/ **	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	cm^3	ЗК-ВД-9	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22\pm2)^0$ С	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ /приемлив/	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 /приемлива/	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,48±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$		671±12	2000
8.	Мирис	бал		1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
9.	Вкус	-		без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

5. ПРОБА: № ЗК–ВД-8/ 05.03.2020 г.

Води: Питейни – ведомствен водоизточник, вода от чешма в лоби бар към мотел „9-ти км“, село Костиево, община Марица, област Пловдив, ул. “Пазарджишко шосе“

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването неопределеност	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Цвят	°цветност	ЗК-ВД-8	<5º (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлив)	Приемлив за потребителите
3.	Активна реакция	pH		7,78±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		611±11	2000
5.	Коли форми	cm^3		6/100	0/100
6.	Ешерихия коли	cm^3		6/100	0/100
7.	Микробно число (22±2) ^{0}C	CFU/ cm^3		73 1,86±0,11 (log10)	-
8.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
9.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

6. ПРОБА: № ЗК–В-44/04.03.2020 г.

Води: Питейни - централен водоизточник, вода от чешма в частен дом, с. Песнопой, община Калояново.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност/	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК-В-44	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число (22±2) ^{0}C	CFU/cm^3		8 0,90±0,11 (log 10)	-
4.	Цвят	°цветност		<5^0 (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,60±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,40±0,04	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		380±7	2000
9.	Мирис	бал		1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

7. ПРОБА: № ЗК–В-45/04.03.2020 г.
Води: Питейни - централен водоизточник, вода от чешма в частен дом, с. Труд, община Марица.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност/ **	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК-В-45	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22\pm2)^0C$	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,25±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,80±0,08	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		365±7	2000
9.	Мирис	бал		1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

8. ПРОБА: № ЗК–В-46/09.03.2020 г.

Води: Питейни - централен водоизточник, вода от обществена чешма на общински пазар, бул. „Генерал Заимов”, гр. Карлово, община Карлово.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност/	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК-В-46	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22\pm2)^0$ C	CFU/cm^3		23 1,36±0,11 (log 10)	-
4.	Цвят	°цветност		7^0 (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		8,33±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		<0,01	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		70±7	2000
9.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
10.	Вкус			без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

9. ПРОБА: № ЗК–В-47/09.03.2020 г.
Води: Питейни - централен водоизточник, вода от чешма в частен дом, гр. Сопот, община Сопот.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност/	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК-В-47	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число (22±2)^0 С	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		5^0 (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		1,6±0,4 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		8,15±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,80±0,08	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		116±12	2000
9.	Мирис	бал		2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

10. ПРОБА: № ЗК–В-48/10.03.2020 г.

Води: Питейни - централен водоизточник, вода от чешма в частен дом, с. Московец, община Карлово.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност/	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК-В-48	51/100 1,71±0,13 (log 10)	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22±2)^0$ C	CFU/cm^3		84 1,92±0,11 (log 10)	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		0,7±0,2 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		8,11±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		<0,01	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		114±12	2000
9.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

11. ПРОБА: № ЗК–В-49/09.03.2020 г.
Води: Питейни - централен водоизточник, вода от чешма в детска градина, с. Богдан, община Карлово, област Пловдив.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК-В-49	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22\pm2)^0$ C	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,97±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,20±0,02	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		182±3	2000
9.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

12. ПРОБА: № ЗК–В-50/09.03.2020 г.
Води: Питейни - централен водоизточник, вода от чешма в ресторант на центъра, с. Каравелово, община Карлово.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването неопределеност	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК-В-50	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $(22\pm2)^0$ С	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,92±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,10±0,01	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		188±3	2000
9.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

13. ПРОБА: № ЗК–В-51/09.03.2020 г.

Води: Питейни - централен водоизточник, вода от чешма в частен дом, с. Долна Махала, община Калояново.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност /	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК-В-51	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число (22±2)^0 С	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		<5^0 (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,49±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,050±0,005	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		264±5	2000
9.	Мирис	бал		1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

14. ПРОБА: № ЗК–В-52/12.03.2020 г.
Води: Питейни – централен водоизточник, вода от обществена чешма на площада, с. Главатар, община Калояново.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването неопределеност	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК – В- 52	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $22^0 \pm 2^0$ C	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ / приемлив/	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 /приемлива/	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,19 ±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		<0,01	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		322±6	2000
9.	Мирис	бал		1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

15. ПРОБА: № ЗК–В-53/12.03.2020 г.
Води: Питейни – централен водоизточник - вода от чешма в частен дом, с. Пъдарско, община Брезово.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК – В- 53	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $22^0 \pm 2^0$ C	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ / приемлив/	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 /приемлива/	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,03 ±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		<0,01	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		911±16	2000
9.	Мирис	бал		1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

16. ПРОБА: № ЗК–В-54/12.03.2020 г.
Води: Питейни – централен водоизточник - вода от чешма в частен дом, с. Борец, община Брезово.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност / **	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3		0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $22^0 \pm 2^0$ C	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност	ЗК – В- 54	$<5^0$ / приемлив/	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 /приемлива/	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,09 ±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,80±0,08	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		651±12	2000
9.	Мирис	бал		2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

17. ПРОБА: № ЗК – В - 55/12.03.2020 г.

Води: питейни – централен водоизточник - вода от чешма в частен дом, с. Момино село, община Брезово.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност	Стойност и допуск на показателя
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК – В- 55	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $22^0 \pm 2^0$ C	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ / приемлив/	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 /приемлива/	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		6,94 ±0,02	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,40±0,04	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		556±10	2000
9.	Мирис	бал		1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

18. ПРОБА: № ЗК – В - 56/12.03.2020 г.
Води: Питейни – централен водоизточник - вода от чешма в частен дом, кв. Генерал Николаево, гр. Раковски, община Раковски.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност / **	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК – В- 56	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $22^0 \pm 2^0$ C	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ / приемлив/	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 /приемлива/	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		6,97 ±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,20±0,02	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		565±10	2000
9.	Мирис	бал		1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

19. ПРОБА: № ЗК – В - 57/12.03.2020 г.
Води: Питейни – централен водоизточник - вода от обществена чешма на площада, с.Стряма, община Раковски.

№	Наименование на показателя	Единица на величината	Код на пробата по вх.изх дневник	Резултати от изпитването /неопределеност /	Стойност и допуск на показателя*
1	2	3	5	6	7
1.	Коли форми	CFU/cm^3	ЗК – В- 57	0/100	0/100
2.	Ешерихия коли	CFU/cm^3		0/100	0/100
3.	Микробно число $22^0 \pm 2^0$ C	CFU/cm^3		<1	-
4.	Цвят	°цветност		$<5^0$ / приемлив/	Приемлив за потребителите
5.	Мътност	FNU		<0,5 /приемлива/	Приемлив за потребителите
6.	Активна реакция	pH		7,06 ±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Остатъчен хлор	mg/l		0,020±0,002	0,3-0,4
8.	Електропроводимост	µS cm^{-1}		419±8	2000
9.	Мирис	бал		1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.	Вкус	-		без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите