СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. ТРИЛИСТНИК – 14.09.2022г.

№	Дата на пробовземане	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	14.09.2022 г.	с.Трилистник, община Марица, област Пловдив– вода от чешма в частен дом, ул. „1-ва“ №13				
			Колиформи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Микробно число (22±2) ^0C	CFU/ cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,19±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	439±17	2000
			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Перманганатна окисляемост	mg O_2/l	<0,5	5,0
			Амониев йон	mg/l	<0,05	0,50
			Нитрити	mg/l	<0,01	0,50
			Нитрати	mg/l	12,9±0,6	50
			Хлориди	mg/l	15,5±1,9	250

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. ТРИЛИСТНИК – 14.09.2022г.

			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,84±0,16	12
			Калций	mg/l	53±3	150
			Магнезий	mg/l	14,6±1,5	80
			Фосфати	mg/l	0,110±0,007	0,5
			Сулфати	mg/l	68±6	250
			Флуориди	mg/l	<0,1	1,5
			Цианиди	µg/l	<10	50
			Алуминий	µg/l	36±4	200
			Мед	mg/l	0,0009 ± 0,0002	2,0
			Арсен	µg/l	< 0,3	10,0
			Кадмий	µg/l	<0,01	5,0
			Олово	µg/l	<0,7	10,0
			Желязо	µg/l	11,8 ± 1,1	200,0
			Манган	µg/l	0,20 ± 0,05	50,0
			Никел	µg/l	0,03 ± 0,01	20,0
			Цинк	mg/l	0,0158 ± 0,0004	4,0
			Селен	µg/l	<0,7	10,0
			Антимон	µg/l	<0,02	5,0
			Хром	µg/l	0,031 ± 0,006	50,0
			Натрий	mg/l	19,7 ± 1,6	200,0
			Живак	µg/l	< 0,02	1,0
			Бор	mg/l	0,005 ± 0,002	1,0

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели