СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. СЛАТИНА – 31.10.2022г.

№	Дата на пробовземане	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	31.10.2022 г.	с. Слатина, община Карлово, област Пловдив – вода от чешма в частен имот ул. „1-ва“ №15				
			Колиформи	CFU/ cm^3	**90/100**	0/100
			Ешерихия коли	CFU/ cm^3	**17/100**	0/100
			Микробно число (22±2) ^0C	CFU/ cm^3	63	-
			Цвят	°цветност	7° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	6,96±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	**<0,01**	0,3÷0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	115±9	2000
			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели