СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 01.10.2025 г. – 16.10.2025 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. гр. Стамболийски
2. с. Куртово Конаре
3. с. Кадиево
4. с. Стрелци
5. с. Войводиново
6. с. Рогош
7. с. Маноле
8. с. Царацово
9. с. Радиново
10. с. Цалапица
11. с. Триводици
12. гр. Кричим
13. гр. Перущица
14. с. Брестовица
15. с. Оризари

Не са установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели:

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в частен дом, ул. „Цар Симеон“,
гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,92±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	499±13	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите

11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в двора на кметството, с.Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,89±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	294±8	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на на площада пред църквата, с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,98±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	307±8	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма от кметството - офис, ул. „12-та“, с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.10.2025г.	15.10.2025г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Желязо	mg/l	32,8±2,4	200,0
4.			Манган	mg/l	11,2±0,2	50,0
5.			Цвят	°цветност	8° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,8±0,2 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,76±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	465±13	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
12.			Нитрати	mg/l	7,4±0,3	50
13.			Фосфати	mg/l	0,36±0,02	0,50

5 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма до парка на ул. „Младежка“, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	02.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0013±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	0,92±0,04	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	15,9±0,6	200,0
6.			Манган	µg/l	0,49±0,04	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,6*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,0037±0,0001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,7*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	2,0±0,1	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0

13.			Бор	mg/l	0,0019±0,0002	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

6 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада пред читалището, с. Рогош, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	02.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0017±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	<0,8*	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	19,4±0,7	200,0
6.			Манган	µg/l	<0,1*	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,6*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,0022±0,0001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	0,18±0,04	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0
13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	0,0007±0,0001	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

7 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в парка срещу читалището, с. Маноле, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	02.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0011±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	<0,8*	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	15,0±0,6	200,0
6.			Манган	µg/l	11,9±0,6	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,6*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,0023±0,0001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	<0,1*	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0
13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

8 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в двора на кметството, с. Царацово, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0009±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	<0,8*	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	29,0±2,2	200,0
6.			Манган	µg/l	0,39±0,04	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,6*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,0046±0,0001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	1,2±0,1	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0

13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

9 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада пред читалището, с. Радиново, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0006±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	<0,8*	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	82,9±4,2	200,0
6.			Манган	µg/l	16,7±0,7	50,0
7.			Никел	µg/l	0,88±0,06	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,065±0,001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	<0,1*	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0
13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

10 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в сградата на НЧ „Светлина”, ет. 1, с. Цалапица, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0019±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	<0,8*	10,0

3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	29,8±2,2	200,0
6.			Манган	µg/l	<0,1*	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,1*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,070±0,001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	0,95±0,1	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0
13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

11 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кметството, ет. 1,
с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0021±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	<0,8*	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	23,2±0,1	200,0
6.			Манган	µg/l	1,9±2,1	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,1*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,141±0,010	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	0,86±0,1	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0
13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

12 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площад ,,Демокрация”, ул. ,, Тракия”, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0042±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	<0,8*	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	37,8±2,4	200,0
6.			Манган	µg/l	0,39±0,04	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,1*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,0148±0,0002	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	0,39±0,04	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0
13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

13 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на пазара, бул. ,,Иван Вазов”, гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0017±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	<0,8*	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	30,5±2,4	200,0
6.			Манган	µg/l	0,68±0,04	50,0
7.			Никел	µg/l	1,3±0,1	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,0084±0,0001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	0,39±0,04	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0

13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	0,0006±0,0001	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

14 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Отец Паисий”, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0062±0,0002	2,0
2.			Арсен	µg/l	1,4±0,1	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	44,7±2,5	200,0
6.			Манган	µg/l	1,3±0,04	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,6*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,031±0,001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	1,8±0,1	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0
13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	0,0007±0,0001	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	

15 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Оризари, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.2025г.	13.10.2025г.				
1.			Мед	mg/l	0,0030±0,0001	2,0
2.			Арсен	µg/l	1,4±0,1	10,0
3.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
4.			Олово	µg/l	<1,7*	10,0
5.			Желязо	µg/l	41,8±2,4	200,0
6.			Манган	µg/l	<0,1*	50,0
7.			Никел	µg/l	<0,6*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,043±0,001	4,0
9.			Селен	µg/l	<0,6*	10,0
10.			Антимон	µg/l	<0,3*	5,0
11.			Хром	µg/l	1,2±0,1	50,0
12.			Живак	µg/l	<0,1*	1,0
13.			Бор	mg/l	<0,8*	1,0
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
15.1			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0004*	
15.2			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0005*	
15.3			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0005*	
15.4			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0004*	