СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 01.05.2026 г. – 15.05.2026 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. гр. Пловдив
2. с. Косово
3. с. Нареченски Бани, кв. Наречен
4. с. Бачково
5. с. Манолско Конаре
6. с. Скутаре
7. с. Калековец
8. с. Желязно
9. гр. Асеновград, кв. Долни воден

Не са установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

1 . ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, гр. Пловдив, бул. „Шипка“

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.04.2026 г.	04.05.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	31±2	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,7±0,1 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,25±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3÷0,4

9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	497±13	2000
10.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
12.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
13.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
14.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
15.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
16.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
17.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
18.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
19.			Цинк	mg/l	< 0,030*	4,0
20.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
21.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
22.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
23.			Натрий	mg/l	68,0 ± 7,0	200,0
24.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
25.			Живак	µg/l	< 0,2*	1,0
26.			Естествен Уран	µg/l	5,4 ± 0,5	30,0

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Косово, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.04.2026 г.	08.05.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	46±3	-
5.			Цвят	°цветност	6° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	2,2±0,4 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	6,92±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	63±5	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „1 ва“, кв. Наречен, с. Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.04.2026 г.	08.05.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100

2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	7° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	2,5±0,4 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,00±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	386±10	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма до кметството, с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.04.2026 г.	08.05.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,56±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4

9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	455±12	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

5. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в офис на групата, ДГ „Лилия“, ул. „13 та“, с. Манолско Конаре, община Марица, област Пловдив

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	27.04.2026 г.	12.05.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,32±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	19±1	50
11.			Хлориди	mg/l	11±2	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,0±0,1	12
13.			Калций	mg/l	42±2	150
14.			Магнезий	mg/l	11±2	80
15.			Фосфати	mg/l	0,11±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	30±2	250
17.			Флуориди	mg/l	0,12±0,03	1,5

18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	374±10	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	0,067 ± 0,007	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	73,6 ± 7,4	200,0
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
38.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	
39.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
40.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
41.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
42.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
43.			Органохлорни пестициди			
44.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
47.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
48.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
49.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03

51.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
52.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
57.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
58.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Органофосфорни пестициди			
60.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
61.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
63.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0

6. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в офис на II ра група, ДГ „Синчец“, ул. „Христо Ботев“, с. Скутаре, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	27.04.2026 г.	12.05.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,36±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50

10.			Нитрати	mg/l	13,9±0,6	50
11.			Хлориди	mg/l	14±2	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,9±0,1	12
13.			Калций	mg/l	51±3	150
14.			Магнезий	mg/l	16±3	80
15.			Фосфати	mg/l	0,13±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	67±4	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	469±13	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	2,5 ± 0,3	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	< 0,030*	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	71,5± 7,2	200,0
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
38.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	
39.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		

40.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
41.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
42.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
43.			Органохлорни пестициди			
44.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
47.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
48.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
49.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
51.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
52.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
57.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
58.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Органофосфорни пестициди			
60.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
61.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
63.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0

7. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в офис на I ва група, ДГ „Весела“, ул. „Васил Левски“, с. Калековец, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	27.04.2026 г.	12.05.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,42±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	21±1	50
11.			Хлориди	mg/l	13±2	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,9±0,1	12
13.			Калций	mg/l	55±3	150
14.			Магнезий	mg/l	15±3	80
15.			Фосфати	mg/l	0,24±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	46±3	250
17.			Флуориди	mg/l	0,29±0,06	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	516±14	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	< 0,030*	4,0

32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	96,3± 9,7	200,0
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
38.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	
39.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
40.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
41.			Индено/1,2,3-с,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
42.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
43.			Органохлорни пестициди			
44.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
47.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
48.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
49.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
51.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
52.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
57.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
58.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Органофосфорни пестициди			
60.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
61.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
63.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0

8. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – обществена чешма в парка на площада, с. Желязно, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	27.04.2026 г.	12.05.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,55±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	14,1±0,6	50
11.			Хлориди	mg/l	11±2	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,6±0,1	12
13.			Калций	mg/l	51±3	150
14.			Магнезий	mg/l	12±2	80
15.			Фосфати	mg/l	0,28±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	45±3	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	424±11	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200

24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	< 0,030*	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	16,8± 1,7	200,0
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
38.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	
39.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
40.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
41.			Индено/1,2,3-с,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
42.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
43.			Органохлорни пестициди			
44.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
47.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
48.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
49.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
51.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
52.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1

57.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
58.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Органофосфорни пестициди			
60.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
61.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
63.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0

9. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – Чешма в санитарно помещение на III та група, ДГ „Радост“, ул. „Захария“, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.04.2026 г.	12.05.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,43±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	17,9±0,7	50
11.			Хлориди	mg/l	22±4	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	5,8±0,2	12
13.			Калций	mg/l	100±2	150
14.			Магнезий	mg/l	10±2	80

15.			Фосфати	mg/l	<0,04*	0,5
16.			Сулфати	mg/l	43±3	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	613±17	2000
20.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	0,041 ± 0,004	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	7,3± 0,7	200,0
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
38.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	
39.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
40.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
41.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
42.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
43.			Органохлорни пестициди			
44.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1

47.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
48.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
49.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
51.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
52.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
57.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
58.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Органофосфорни пестициди			
60.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
61.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
63.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0