СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 01.06.2026 г. – 15.06.2026 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. гр. Баня
2. гр. Карлово – 2 проби
3. с. Бегунци
4. с. Мраченик
5. с. Свежен
6. с. Дедово
7. с. Здравец
8. с. Манастир
9. с. Лъкавица
10. с. Дряново
11. с. Джурково
12. с. Мулдава
13. с. Врата
14. с. Орешец

Установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели:

1. с. Свежен – ешерихияколи, коли форми, ентерококи, цвят, остатъчна хлор
2. с. Дедово - ентерококи, мирис, вкус, остатъчна хлор
3. с. Дряново - мирис, вкус, остатъчна хлор
4. с. Орешец - ешерихияколи, коли форми, ентерококи, остатъчна хлор

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в санитарно помещение на група „Буратино“, ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, ул. „Родопи“, гр. Баня, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	26.05.2026 г.	01.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите

6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,74±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	233±6	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Гина Кунчева“, ул. „Ген. Заимов“, гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	26.05.2026 г.	01.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	8° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,51±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	229±6	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

12.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - Чешма в санитарно помещение на група „Пинокио“, ДГ „Васил Левски“, ул. „Хан Крум“, гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	26.05.2026 г.	01.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	7° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,53±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	219±6	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
12.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в двора на кметството, с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	26.05.2026 г.	01.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,21±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	287±8	2000
10.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

5. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма до кметството, с. Мраченик, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	26.05.2026 г.	01.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число	CFU/cm^3	<1	-

			$(22 \pm 2)^0$ C			
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,31±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	256±7	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

6. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Свежен, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	26.05.2026 г.	02.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	57±4/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	6±1/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	18±2/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	31±2	-
5.			Цвят	°цветност	29° (неприемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,9±0,2 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,53±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	122±10	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите

11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

7. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на центъра до кметството, с. Дедово, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	27.05.2026 г.	03.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	10±1/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	37±2	-
5.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	2,2±0,4 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,68±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	1,0±0,1	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	144±12	2000
10.			Мирис	бал	3 (неприемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	С привкус (неприемлив)	Приемлив за потребителите
12.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0

8. ПРОБА: Питейна каптаж- обществена чешма пред къщата на кмета, с. Здравец, община Лъки, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	01.06.2026 г.	08.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,6±0,1 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,38±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	120±10	2000
10.			Мирис	бал	1 (Приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (Приемлив)	Приемлив за потребителите

9. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, с. Манастир, община Лъки, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	01.06.2026 г.	08.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	7º (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,7±0,1 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,27±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$	45±4	2000
10.			Мирис	бал	1 (Приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (Приемлив)	Приемлив за потребителите

10. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма пред кметството, с. Лъкавица, община Лъки, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	01.06.2026 г.	08.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	6º (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	1,4±0,2 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,13±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$	104±8	2000

10.			Мирис	бал	1 (Приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (Приемлив)	Приемлив за потребителите

11. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ЕКО - Хотел, с. Дряново, община Лъки, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	01.06.2026 г.	08.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	5^o (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	1,0±0,2 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,31±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	>1,0	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	107±8	2000
10.			Мирис	бал	3 (Неприемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	С привкус (Неприемлив)	Приемлив за потребителите

12. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Джурково, община Лъки, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	01.06.2026 г.	08.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	5º (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,9±0,2 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,32±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	106±8	2000
10.			Мирис	бал	1 (Приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (Приемлив)	Приемлив за потребителите

13. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Бако Динчо“, ул. „Плиска“, с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.06.2026 г.	15.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,89±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$	456±12	2000
10.			Мирис	бал	2 (Приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (Приемлив)	Приемлив за потребителите

14. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Врата, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.06.2026 г.	15.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,89±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,70±0,07	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$	451±12	2000

10.			Мирис	бал	2 (Приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (Приемлив)	Приемлив за потребителите

15. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Анастас Ташев“, с. Орешец, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.06.2026 г.	15.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	74±6/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	74±6/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	181±18/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	58±5	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,84±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	481±13	2000
10.			Мирис	бал	1 (Приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (Приемлив)	Приемлив за потребителите