СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 16.06.2026 г. – 30.06.2026 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. с. Отец Кирилово
2. с. Чоба
3. гр. Пловдив – 9 бр.
4. с. Дедово
5. с. Свежен
6. с. Крушево
7. с. Ахматово
8. с. Чешнегирово
9. с. Кочево
10. с. Тополово
11. с. Червен
12. с. Добростан
13. с. Чехларе
14. с. Розовец
15. с. Бабек

Установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели:

1. с. Тополово – ешерихия коли, колиформи, остатъчна хлор
2. гр. Пловдив - колиформи, ешерихия коли, ентерококи, остатъчна хлор
3. с. Розовец - ешерихия коли, колиформи, ентерококи, остатъчна хлор, цвят
4. с. Свежен - колиформи, ешерихия коли, ентерококи, остатъчна хлор, цвят

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма частен дом, ул. „25-та“, с. Отец Кирилово, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	15.06.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число	CFU/cm^3	<1	-

			$(22 \pm 2)^0$ C			
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,63±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	398±11	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Чоба, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	15.06.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,49±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	673±18	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите

11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - Чешма в кухненско помещение, ДЯ „Дара“, ул. „Лерин“, район „Западен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	16.06.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,71±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,25±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	539±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Ралица“, ул. „Захаридово“, кв. Коматево, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	16.06.2026 г.	22.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	42±3/100	0/100

2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	12±1/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	29±3/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	93±6	-
5.			Цвят	°цветност	12º (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,7±0,1 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,90±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	209±6	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

5. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в офис на помощник възпитател, ДГ „Осми март“, ул. „Даме Груев“, район „Южен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	16.06.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,67±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5

8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	524±14	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

6. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в офис на III та „А“ група, ДГ „Перуника“, ул. „Мара Гидик“ , район „Централен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	16.06.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,60±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	551±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вк	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

7. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - ешма в офис на група „Дъга“, ДГ „Таня Савичева“, ул. „Григор Божков“, ж. р. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7

	16.05.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,59±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	501±14	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

8. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Щастливо детство“, ул. „Вратцата“, район Източен, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	16.06.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,66±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5

8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	473±13	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

9. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Дъга“, ул. „Филипово“, район „Северен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	16.06.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,57±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	520±14	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

10. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в офис на III та група, ДГ „Захарно петле“, ул. „Петър Шилев“, район „Северен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7

	16.06.2026 г.	19.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,65±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	565±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

11. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма, находяща се в центъра на с. Дедово, до кметството, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	17.06.2026 г.	22.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите

7.			Активна реакция	pH	7,57±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	127±10	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

12. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Свежен, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	22.06.2026 г.	25.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	52±4/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	29±2/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	35±4/100	0/100
4.			Цвят	°цветност	38º (Неприемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4

13. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Пролет“, с. Крушево, община Първомай, област Пловдив, филиал на ДГ „Първи юни“, с. Градина, ул. „5-та“.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	22.06.2026 г.	25.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	5º	Приемлив за потребителите

					(Приемлив)	
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,65±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	719±19	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

14. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в парка на площада, с. Ахматово, община Садово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	22.06.2026 г.	25.05.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,56±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	771±21	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

15. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в офис на I-ва група, ДГ. „Звезда“, ул. „Свилен Русев“, с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	22.06.2026 г.	25.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,07±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	422±11	2000
10.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

16. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в санитарно помещение, ДГ „Детелина“, ул. „7-ма“, с. Кочево, община Садово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	22.06.2026 г.	25.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,96±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$	467±13	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

17. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в фоайето на училището, ОУ „Захари Стоянов“, ул. „Коматевско шосе“, кв. Коматево, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	23.06.2026 г.	25.06.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4

18. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в кухненско помещение, ДГ „Щастливо детство“, ул. Александър Стамболийски“, с. Тополово, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.06.2026 г.	22.06.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	11±1/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	4±1/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	15±1	-
4.			Цвят	°цветност	10^o (Приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	1,0±0,2 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,88±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	1,9±0,3	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	0,06±0,01	0,50
9.			Нитрити	mg/l	3,2±0,7	0,50
10.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
11.			Хлориди	mg/l	<5*	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	2,9±0,1	12
13.			Калций	mg/l	51±3	150
14.			Магнезий	mg/l	4±1	80
15.			Фосфати	mg/l	0,068±0,008	0,5
16.			Сулфати	mg/l	14±2	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	296±8	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	0,114 ± 0,011	4,0

32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
38.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
39.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
40.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
41.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
42.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
43.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
44.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
45.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
46.			Дибромхлорметан	µg/l	<1,0*	
47.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
48.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
49.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
50.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
51.			Органохлорни пестициди			
			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
56.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
57.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
58.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
60.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
61.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1

63.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
64.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Органофосфорни пестициди			
66.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
67.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
69.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
70.			Натрий	mg/l	28,5 ± 2,9	200,0
71.			Уран	µg/l	1,8 ± 0,2	30,0
72.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/cm3	0/100	0/100

19. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в кметството, ет. 2, с. Червен, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.06.2026 г.	22.06.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	6° (Приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	0,6±0,1 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,87±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	8,0±0,3	0,50
10.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
11.			Хлориди	mg/l	<5*	250

12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,6±0,1	12
13.			Калций	mg/l	84±2	150
14.			Магнезий	mg/l	5±1	80
15.			Фосфати	mg/l	0,27±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	10±1	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,60±0,06	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	447±12	2000
20.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	0,059 ± 0,006	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l		5,0

					< 1,0*	
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
38.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
39.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
40.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
41.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
42.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
43.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	5,6±0,9	
44.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
45.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
46.			Дибромхлорметан	µg/l	<1,0*	
47.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
48.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
49.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
50.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
51.			Органохлорни пестициди			
			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
56.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
57.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
58.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
60.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
61.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1

63.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
64.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Органофосфорни пестициди			
66.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
67.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
69.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
70.			Натрий	mg/l	26,8 ± 2,7	200,0
71.			Уран	µg/l	1,8 ± 0,2	30,0

20. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – обществена чешма в края на селото, ул. „Марциганица“, с. Добростан, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.06.2026 г.	22.06.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	5^o (Приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	0,6±0,1 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,95±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	6,9±0,3	0,50
10.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
11.			Хлориди	mg/l	<5*	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,7±0,1	12

13.			Калций	mg/l	85±2	150
14.			Магнезий	mg/l	6±1	80
15.			Фосфати	mg/l	<0,04*	0,5
16.			Сулфати	mg/l	<10*	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	443±12	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	0,032 ± 0,003	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l		50,0

					< 1,0*	
35.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
38.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
39.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
40.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
41.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
42.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
43.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
44.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
45.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
46.			Дибромхлорметан	µg/l	<1,0*	
47.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
48.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
49.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
50.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
51.			Органохлорни пестициди			
			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
56.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
57.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
58.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
60.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
61.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
63.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
64.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1

65.			Органофосфорни пестициди			
66.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
67.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
69.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
70.			Натрий	mg/l	25,0 ± 2,5	200,0
71.			Уран	µg/l	1,3 ± 0,1	30,0

21. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в кметството, ет. 2, с. Чехларе, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	15.06.2026 г.	23.06.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	12° (Приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	0,9±0,2 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,53±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	4,5±0,3	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	0,31±0,02	0,50
9.			Нитрити	mg/l	3,6±0,8	0,50
10.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
11.			Хлориди	mg/l	9±2	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	2,4±0,1	12
13.			Калций	mg/l	30±2	150

14.			Магнезий	mg/l	10±2	80
15.			Фосфати	mg/l	<0,04*	0,5
16.			Сулфати	mg/l	47±2	250
17.			Флуориди	mg/l	0,15±0,03	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	311±8	2000
20.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	23±2	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	3,9 ± 0,4	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	0,338 ± 0,034	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0

35.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
38.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
39.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
40.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
41.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
42.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
43.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	60±9	
44.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
45.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
46.			Дибромхлорметан	µg/l	2,9±0,5	
47.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
48.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
49.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
50.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
51.			Органохлорни пестициди			
			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
56.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
57.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
58.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
60.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
61.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
63.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
64.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Органофосфорни пестициди			

66.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
67.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
69.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
70.			Натрий	mg/l	34,6 ± 3,5	200,0
71.			Уран	µg/l	1,4 ± 0,1	30,0
72.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/cm3	0/100	0/100

22. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – обществена чешма на площада, с. Розовец, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	15.06.2026 г.	23.06.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	46±7/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	12±1/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	13±1/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	78±4	-
4.			Цвят	°цветност	18º (Неприемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	1,0±0,2 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,87±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	4,4±0,3	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	0,28±0,01	0,50
9.			Нитрити	mg/l	7,7±0,3	0,50
10.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
11.			Хлориди	mg/l	<5*	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	0,9±0,1	12
13.			Калций	mg/l	12±3	150
14.			Магнезий	mg/l	3,4±0,6	80

15.			Фосфати	mg/l	0,08±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	18±2	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	131±10	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	21±2	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	0,042 ± 0,004	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0

35.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
38.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
39.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
40.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
41.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
42.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
43.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
44.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
45.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
46.			Дибромхлорметан	µg/l	<1,0*	
47.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
48.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
49.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
50.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
51.			Органохлорни пестициди			
			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
56.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
57.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
58.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
60.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
61.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
63.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
64.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Органофосфорни пестициди			

66.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
67.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
69.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
70.			Натрий	mg/l	23,4 ± 2,3	200,0
71.			Уран	µg/l	1,1± 0,1	30,0
72.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/cm3	0/100	0/100

23. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в частен дом, ул. „1 ва“, с. Бабек, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	15.06.2026 г.	23.06.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	7° (Приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	0,9±0,2 (Приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,66±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	2,5±0,4	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	10,6±0,4	0,50
10.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
11.			Хлориди	mg/l	18±3	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,0±0,1	12
13.			Калций	mg/l	42±2	150

14.			Магнезий	mg/l	11±2	80
15.			Фосфати	mg/l	0,16±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	27±2	250
17.			Флуориди	mg/l	0,23±0,05	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	402±11	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	14,2 ± 1,4	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	0,168 ± 0,017	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0

35.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
36.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
37.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
38.			Бензо/к/флуорантен	µg/l		
39.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
40.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
41.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
42.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
43.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	54±8	
44.			Бромдихлорметан	µg/l	10,4±1,8	
45.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
46.			Дибромхлорметан	µg/l	2,00±0,34	
47.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
48.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
49.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
50.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
51.			Органохлорни пестициди			
			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
53.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
54.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
55.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
56.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
57.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
58.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
59.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
60.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
61.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
63.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
64.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Органофосфорни пестициди			

66.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
67.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Живак	µg/l	< 0,2*	1.0
69.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
70.			Натрий	mg/l	41,9 ± 4,2	200,0
71.			Уран	µg/l	11,2 ± 1,1	30,0
72.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/cm3	0/100	0/100