СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 17.07.2026 г. – 31.07.2026 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. с. Лясково
2. гр. Асеновград
3. гр. Пловдив- 8 бр.
4. с. Старо Железаре
5. с. Житница
6. с. Мътеница
7. с. Ново Железаре
8. с. Граф Игнатиево
9. с. Тополово
10. с. Орешец
11. с. Дедово
12. с. Яврово
13. с. Свежен
14. с. Лилково
15. с. Дедово
16. с. Яврово
17. гр. Асеновград
18. с. Малко Крушево
19. с. Красново

Установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели:

1. с. Яврово – колиформи, ентерококи, остатъчен хлор

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. ,,Ангел Войвода“, с. Лясково, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	13.07.2026 г.	20.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°*	Приемлив за потребителите

					(приемлив)	
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,87±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	524±14	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в санитарно помещение на портала на фирма „ДИМЕТ“ ЕООД, ул. „Козановско шосе“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	13.07.2026 г.	20.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,84±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,25±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	450±12	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - Чешма в кухненско помещение, ДЯ „Дара“, ул. „Лерин“, район „Западен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,70±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	548±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Ралица“, ул. „Захаридово“, кв. Коматево, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100

3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	8° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	1,7±0,3 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,01±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	250±7	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
12.			Алуминий	µg/l	31±3	200

5. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в офис на помощник възпитател, ДГ „Осми март“, ул. „Даме Груев“, район „Южен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите

7.			Активна реакция	pH	7,73±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	515±14	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

6. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в офис на III та „А“ група, ДГ „Перуника“, ул. „Мара Гидик“ , район „Централен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,62±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	548±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

7. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - ешма в офис на група „Дъга“, ДГ „Таня Савичева“, ул. „Григор Божков“, ж. р. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,55±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	505±14	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

8. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Щастливо детство“, ул. „Вратцата“, район Източен, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,57±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	476±13	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

9. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухненско помещение, ДГ „Дъга“, ул. „Филипово“, район „Северен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,63±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	478±13	2000

10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

10. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в офис на III та група, ДГ „Захарно петле“, ул. „Петър Шилев“, район „Северен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,56±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	553±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

11. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кметството, с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.07.2026 г.	24.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	1,1±0,2 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,21±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	304±8	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

12. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в санитарно помещение на група „Звездичка“, ДГ „Детски свят“, ул. „34 та“, с. Житница, община Калояново, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.07.2026 г.	24.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-

5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,27±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	403±11	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

13. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Мътеница, община Хисаря, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.07.2026 г.	24.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	9° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	3,6±0,6 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,32±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	181±5	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

14. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - фонтанка на площада, с. Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.07.2026 г.	24.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,12±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	555±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

15. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в офис на група „Звънче“, ДГ „Здравец“, ул. „Граф Игнатиев“, с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.07.2026 г.	24.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-

5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,05±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	735±20	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

16. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в кухнята на ДГ „Щастливо детство“, с. Тополово, община Асеновград, област Пловдив. Стопанисвано от „ВиК“ ЕООД Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4

17. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Анастас Ташев“, с. Орешец, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2026 г.	21.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4

18. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада до кметството, с. Дедово, община Родопи, област Пловдив

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	22.07.2026 г.	24.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3			Остатъчен хлор	mg/l	0,070±0,007	0,3÷0,4

19. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в частен дом, ул. „Освобождение”, с. Яврово, община Куклен, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	13.07.2026 г.	21.07.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	38±3/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	7±1/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	< 1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,75±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрати	mg/l	5±1	50
10.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
11.			Хлориди	mg/l	6±1	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	5,8±0,2	12
13.			Калций	mg/l	113±3	150
14.			Магнезий	mg/l	2,4±0,5	80

15.			Фосфати	mg/l	<0,04*	0,5
16.			Сулфати	mg/l	28±2	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	559±15	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200

20. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Свежен, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	23.07.2026 г.	27.07.2026 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Остатъчен хлор	mg/l	0,020±0,002	0,3÷0,4

21. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Лилково, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.07.2026 г.	28.07.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (Приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (Приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	8,10±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	7,9±0,3	0,50
10.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
11.			Хлориди	mg/l	<5*	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	2,9±0,1	12
13.			Калций	mg/l	47±2	150
14.			Магнезий	mg/l	7,3±1,4	80
15.			Фосфати	mg/l	<0,04*	0,5
16.			Сулфати	mg/l	17±2	250
17.			Флуориди	mg/l	0,25±0,06	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,020±0,002	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	312±8	2000

20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	< 0,030*	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	7,1 ± 0,7	200,0
36.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
37.			Живак	µg/l	< 0,2*	1,0
38.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
39.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
40.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
41.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,001*	
42.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
43.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
44.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
45.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
46.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
47.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
48.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
49.			Дибромхлорметан	µg/l	<1,0*	

50.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
51.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
52.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
53.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
54.			Органохлорни пестициди			
55.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
57.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
58.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
59.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
60.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
61.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
63.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
64.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
66.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
67.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Органофосфорни пестициди			
69.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
70.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1

22. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – Обществена чешма на площада до кметството, с. Дедово, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.07.2026 г.	28.07.2026 г.	Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
1.						
2.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0

3.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
4.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
5.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
6.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
7.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
8.			Цинк	mg/l	0,069±0,007	4,0
9.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
10.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
11.			Хром	mg/l	< 1,0*	50,0
12.			Натрий	mg/l	17,0±2,0	200,0
13.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
14.			Живак	µg/l	< 0,2*	1,0
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
16.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
17.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
18.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,001*	
19.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
20.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
21.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
22.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
23.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
24.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
25.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
26.			Дибромхлорметан	µg/l	<1,0*	
27.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
28.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
29.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	
30.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
31.			Органохлорни пестициди			
32.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1

33.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
34.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
35.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
36.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
37.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
38.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
39.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
41.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
42.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
43.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
44.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Органофосфорни пестициди			
46.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
47.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1

23. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – чешма в частен дом, ул. „Освобождение“, с. Яврово, община Куклен, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	13.07.2026 г.	29.07.2026 г.				
1.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
2.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
3.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
4.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
5.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
6.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
7.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
8.			Цинк	mg/l	< 0.030*	4,0

9.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
10.			Антимон	µg/l	1,0*	5,0
11.			Хром	mg/l	< 1,0*	50,0
12.			Натрий	mg/l	12,1±1,0	200,0
13.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
14.			Живак	µg/l	< 0,2*	1,0
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
16.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
17.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
18.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,001*	
19.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
20.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
21.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
22.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
23.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
24.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
25.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
26.			Дибромхлорметан	µg/l	<1,0*	
27.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
28.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
29.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	
30.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
31.			Органохлорни пестициди			
32.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
33.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
34.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
35.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
36.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
37.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
38.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1

39.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
41.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
42.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
43.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
44.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Органофосфорни пестициди			
46.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
47.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1

24. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – Чешма в офис помещение, ДГ „Дружба“, ул. „Съединение“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	13.07.2026 г.	29.07.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,98±0,06	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	11,7±0,5	0,50
10.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
11.			Хлориди	mg/l	9±2	250
12.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	4,0±0,1	12

			(сума от калций и магнезий)			
13.			Калций	mg/l	68±3	150
14.			Магнезий	mg/l	8±2	80
15.			Фосфати	mg/l	<0,04*	0,5
16.			Сулфати	mg/l	24±1	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	421±11	2000
20.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	21±2	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	< 0,030*	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	7,1 ± 0,7	200,0
36.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
37.			Живак	µg/l	< 0,2*	1,0
38.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
39.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010

40.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
41.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,001*	
42.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
43.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
44.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
45.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
46.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
47.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
48.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
49.			Дибромхлорметан	µg/l	<1,0*	
50.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
51.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
52.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
53.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
54.			Органохлорни пестициди			
55.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
57.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
58.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
59.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
60.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
61.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
63.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
64.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
66.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
67.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Органофосфорни пестициди			
69.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
70.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1

25. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – Обществена чешма на площада, с. Малко Крушево, община Хисаря, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.07.2026 г.	30.07.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,55±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,9±0,1	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	15,8±0,6	50
11.			Хлориди	mg/l	12±2	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	2,1±0,1	12
13.			Калций	mg/l	27±6	150
14.			Магнезий	mg/l	9±2	80
15.			Фосфати	mg/l	0,24±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	32±2	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	311±8	2000
20.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус	Приемлив за потребителите

					(приемлив)	
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<10*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	1,2 ± 0,1	50,0
30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	< 0,030*	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	41,8 ± 4,0	200,0
36.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
37.			Живак	µg/l	< 0,2*	1,0
38.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
39.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
40.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
41.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,001*	
42.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
43.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
44.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
45.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
46.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
47.			Бромдихлорметан	µg/l	<1,0*	
48.			Трибромометан	µg/l	<1,0*	
49.			Дибромхлорметан	µg/l	4,08±0,69	
50.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0

51.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
52.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
53.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
54.			Органохлорни пестициди			
55.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
57.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
58.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
59.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
60.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
61.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
63.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
64.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
66.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
67.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Органофосфорни пестициди			
69.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
70.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1

26. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – Чешма в частен дом, ул. „1 ва“, с. Красново, община Хисаря, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.07.2026 г.	30.07.2026 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-

4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,46±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,7±0,1	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	36±1	50
11.			Хлориди	mg/l	19±3	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,7±0,1	12
13.			Калций	mg/l	50±2	150
14.			Магнезий	mg/l	15±3	80
15.			Фосфати	mg/l	0,21±0,01	0,5
16.			Сулфати	mg/l	34±2	250
17.			Флуориди	mg/l	0,11±0,02	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,50±0,05	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	488±13	2000
20.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<10*	200
24.			Мед	mg/l	< 0,030*	2,0
25.			Арсен	µg/l	< 1,0*	10,0
26.			Кадмий	µg/l	< 1,0*	5,0
27.			Олово	µg/l	< 1,0*	10,0
28.			Желязо	µg/l	< 30,0*	200,0
29.			Манган	µg/l	< 1,0*	50,0

30.			Никел	µg/l	< 1,0*	20,0
31.			Цинк	mg/l	< 0,030*	4,0
32.			Селен	µg/l	< 1,0*	10,0
33.			Антимон	µg/l	< 1,0*	5,0
34.			Хром	µg/l	< 1,0*	50,0
35.			Натрий	mg/l	48,6 ± 5,0	200,0
36.			Бор	mg/l	< 0,030*	1,0
37.			Живак	µg/l	< 0,2*	1,0
38.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		
39.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,001*	0.010
40.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,001*	0.10
41.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,001*	
42.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,001*	
43.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,001*	
44.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
45.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
46.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<1,0*	
47.			Бромдихлорметан	µg/l	4,7±0,8	
48.			Трибромометан	µg/l	11,8±1,8	
49.			Дибромхлорметан	µg/l	10,9±1,7	
50.			1,2-дихлоретан	µg/l	<1,0*	3.0
51.			Тетрахлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
52.			Трихлоретен	µg/l	<1,0*	10.0
53.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
54.			Органохлорни пестициди			
55.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
56.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
57.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
58.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
59.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03

60.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
61.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
62.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
63.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
64.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
65.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
66.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
67.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
68.			Органофосфорни пестициди			
69.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
70.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1